KANDO Service GmbH
Hartleitnerstraße 3, 4653 Eberstalzell
Tel: +43 (0) 7241 / 213 79
service@kando.eu

Eberstalzell, 23.03.2026

BESTÄTIGUNG ZUR REINRAUMEIGNUNG SIL TECH N

Sehr geehrte Damen und Herren!

Diese Bestätigung basiert auf den uns vorliegenden Unterlagen unseres Lieferanten und dem entsprechenden Prüfzeugnis.

Das Prüfzeugnis wurde vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets erstellt und bestätigt, dass das Material „Sil Tech N" gemäß DIN EN ISO 846 geprüft wurde und keine Verstoffwechselbarkeit durch Mikroorganismen aufweist (Wachstumsintensität 0).

Darüber hinaus erfüllt das Material gemäß den Angaben im Prüfzeugnis die Anforderungen der VDI 6022 sowie der VDI 2083 und ist somit für den Einsatz im Reinraumbereich geeignet.
Diese Bestätigung basiert auf den uns vorliegenden Unterlagen unseres Lieferanten und dem entsprechenden Prüfzeugnis.

Mit freundlichen Grüßen

Raimund Kröswang
Chief Operating Officer

KANDO
KANDO Service GmbH
A-4653 Eberstalzell, Hartleitnerstraße 3
Tel.: +43 (0)7241 21379
E-Mail: service@kando.eu